

Лот 1 Техническая спецификация №39

На кассетный кондиционер с услугой установки в Центр-1 -1этаж.(470)

Виды услуг:

1. Установка, кассетного кондиционера 1шт.
2. Холодовая магистраль, длина трасы 15метров.
3. Подключение кондиционера по питанию 220В.
4. Изготовление отверстия в керамограните 2шт
5. Установка зимнего комплекта до -15.
6. Дренаж от кондиционера подключить в существующую дренажную систему.
7. Учесть и включить в сумму расходный и крепёжный материал, инсталляцию.

Характеристики кондиционера:

Производительность по холоду (W) не более	5000
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) не менее	2100
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) не менее	48/50
Количество конденсата (l/h)	1
EER/C.O.P. в режиме охлаждения (W/W)	2.3
Производительность по теплу (W) не менее	5700
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) не более	2000
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) не более	9.09
EER/C.O.P. в режиме обогрева (W/W) не более	2.9
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) не более	600
Уровень шума внутреннего блока (dB (A))не более	47/45/43
Длина внутреннего блока (mm) не более	600
Высота внутреннего блока (mm) не более	600
Глубина внутреннего блока (mm) не более	230
Вес внутреннего блока (kg) не более	20
Уровень шума наружного блока (dB (A) не более	59

Длина наружного блока (mm) не более	848
Высота наружного блока (mm) не более	540
Глубина наружного блока (mm) не более	320
Вес наружного блока (kg) не более	44
Напряжение питания (Ph/V/Hz) не более	1/220/50
Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) не более	9.55

Дополнительные требования:

- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании во время и по завершению установки кондиционера ,
- Все используемые строительные и прочие материалы должны соответствовать СТ и СН РК
- При составлении коммерческого предложения, расчеты производить исходя от данных, указанных в тех.задании;
- Материал поставщика (приложить сертификаты материалов, тех документацию)
- Гарантийное обслуживание.
- Согласовать время установки , кол-во работников, автотранспорт с заявителем и административным отделом
- Все услуги должны соответствовать требованиям охраны окружающей среды, охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию:

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

VP ops
Control

Russel
Ellis



Лот 2 Техническая спецификация №34

На сплит кондиционер с услугой установки в Центр-3 1этаж (690)

Виды услуг:

1. Демонтаж старого кондиционера 3 шт
2. Установка сплит- системы, кондиционер 3шт.
3. Холодовая магистраль, длина трасы 15 метров.
4. Учесть и включить в сумму расходный и крепёжный материал, инсталляцию.

Характеристики кондиционера:

Производительность по холоду (W) не менее	3200
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) не более	1150
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) не менее	34/35
Количество конденсата (l/h) не более	1
EER/C.O.P. в режиме охлаждения (W/W) не менее	2.8
Производительность по теплу (W) не менее	3500
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) не более	1095
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) не более	4.5
EER/C.O.P. в режиме обогрева (W/W) не более	3.2
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) не более	550
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) не более	32
Длина внутреннего блока (mm) не более	790
Высота внутреннего блока (mm) не более	265
Глубина внутреннего блока (mm) не более	177
Вес внутреннего блока (kg) не более	9
Уровень шума наружного блока (dB (A)) не более	52
Длина наружного блока (mm) не более	798

Высота наружного блока (mm) не более	540
Глубина наружного блока (mm) не более	320
Вес наружного блока (kg) не более	35
Напряжение питания (Ph/V/Hz) не более	1/220/50
Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) не более	5.2

Дополнительные требования:

- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании во время и по завершению установки кондиционера ,
- Все используемые строительные и прочие материалы должны соответствовать СТ и СН РК
- Предусмотреть пропускной режим на территорию Ангара АО «МаА».
- При составлении коммерческого предложения, расчеты производить исходя от данных, указанных в тех.задании;
- Материал поставщика (приложить сертификаты материалов, тех документацию)
- Гарантийное обслуживание.
- Согласовать время установки , кол-во работников, автотранспорт с заявителем и административным отделом
- Все услуги должны соответствовать требованиям охраны окружающей среды, охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

Ушешов А. А. Д
02.09.15

Дот 3 Техническая спецификация №55

На приобретение и установку сплит кондиционера в Центр-3 Cabin механики.(675)

Виды услуг:

1. Демонтаж старого кондиционера 2 шт
2. Установка сплит- системы, кондиционер 2шт.
3. Холодовая магистраль, длина трасы 5 метров.
4. Учесть и включить в сумму расходный и крепёжный материал, инсталляцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность по холоду (W)не менее	3200
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) не более	1150
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) не менее	34/35
Количество конденсата (l/h) не более	1
EER/C.O.P. в режиме охлаждения (W/W) не менее	2.8
Производительность по теплу (W) не менее	3500
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) не более	1095
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) не более	4.5
EER/C.O.P. в режиме обогрева (W/W) не более	3.2
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) не более	550
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) не более	32
Длина внутреннего блока (mm) не более	790
Высота внутреннего блока (mm)не более	265
Глубина внутреннего блока (mm)не более	177
Вес внутреннего блока (kg) не более	9
Уровень шума наружного блока (dB (A) не более	52
Длина наружного блока (mm) не более	798

Высота наружного блока (mm) не более	540
Глубина наружного блока (mm) не более	320
Вес наружного блока (kg) не более	35
Напряжение питания (Ph/V/Hz) не более	1/220/50
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) не более	5.2

Дополнительные требования:

- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании во время и по завершению установки кондиционера ,
- Все используемые строительные и прочие материалы должны соответствовать СТ и СН РК
- Предусмотреть пропускной режим на территорию Ангара АО «МаА».
- При составлении коммерческого предложения, расчеты производить исходя от данных, указанных в тех.задании;
- Материал поставщика (приложить сертификаты материалов, тех документацию)
- Гарантийное обслуживание.
- Согласовать время установки , кол-во работников, автотранспорт с заявителем и административным отделом
- Все услуги должны соответствовать требованиям охраны окружающей среды, охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

Ценовое предложение должно содержать следующее:

- 1) техническую спецификацию;
- 2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

*И.о. инженера по обслуживанию
систем ВС*

*Валин, Р.С.
07.09.15*

Лот 4 Техническая спецификация №37

На сплит кондиционер с услугой установки в г. Павлодар помещение АТО (380)

Виды услуг:

1. Установка сплит- системы, кондиционер 1шт.
2. Холодовая магистраль, длина трасы 6 метров.
3. Учесть и включить в сумму расходный и крепёжный материал, инсталляцию.
4. Удлинить сетевой провод кондиционера на 2м.

Характеристики кондиционера:

Основные

Назначение кондиционера	Бытовой
Тип внутреннего блока	Настенный
Рекомендуемая площадь помещения не менее	26.0 (кв.м)
Тип управления	Электронное
Автоматический режим работы	Да
Ночной режим работы	Да
Пульт дистанционного управления	Да
Таймер	Да
Дисплей	Да
Функция памяти	Да
Регулировка направления потока воздуха	автоматическая
Режим вентиляции	Да
Теплый пуск	Да
Защита от замерзания	Да
Параметры работы прибора	
Потребляемая мощность в режиме охлаждения не более	9000.0 (Вт)
Потребляемая мощность в режиме обогрева не более	9600.0 (Вт)
Габаритные размеры внутреннего блока	

Габаритные размеры внутреннего блока

Высота внутреннего блока не более 248 (мм)

Ширина внутреннего блока не более 793 (мм)

Глубина внутреннего блока не более 340 (мм)

Вес внутреннего блока (kg) не более 8

Уровень шума наружного блока (dB (A)) не более 50

Длина наружного блока (mm) не более 785

Высота наружного блока (mm) не более 540

Глубина наружного блока (mm) не более 320

Вес наружного блока (kg) не более 31

Напряжение питания (Ph/V/Hz) не более 1/220/50

Дополнительные требования:

- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании во время и по завершению установки кондиционера ,
- Все используемые строительные и прочие материалы должны соответствовать СТ и СН РК
- Предусмотреть пропускной режим на территорию аэропорта Павлодар .
- При составлении коммерческого предложения, расчеты производить исходя от данных, указанных в тех.задании;
- Материал поставщика (приложить сертификаты материалов, тех документацию)
- Гарантийное обслуживание.
- Согласовать время установки , кол-во работников, автотранспорт с заявителем и административным отделом
- Все услуги должны соответствовать требованиям охраны окружающей среды, охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

Менеджер региональных офисов продаж Сержант Р. 

04.09.15.