

Техническое задание

На приобретение и установку сплит- кондиционера.

в Центр-3 Зэтаж отдел MSS(681)

Виды работ.

1. Установка сплит- системы, кондиционер 1шт.
2. Аккуратная пробивка отверстия в алюминиевом профиле.
3. Хлодоновая магистраль, длина трасы 13 метров, прокинуть и уложить хлодоновую магистраль в кабель канале.
4. С подключением к электропитанию, длина кабеля 30метров в гофре, до ШР.
5. Учесть и включить в сумму расходный и крепёжный материал, инсталляцию.
- 6.

Характеристики кондиционера:

Производительность по холоду (W) не более	6160
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) не более	1900
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) не более	55/60
Количество конденсата (l/h) не более	1.4
EER/C.O.P. в режиме охлаждения (W/W) не более	3.24
Производительность по теплу (W) не более	6504
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) не более	1900
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) не более	12.6
EER/C.O.P. в режиме обогрева (W/W) не более	3.42
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) не более	850
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) не более	49/44/41/37
Длина внутреннего блока (mm) не более	940
Высота внутреннего блока (mm) не более .	298
Глубина внутреннего блока (mm) не более	200
Вес внутреннего блока (kg) не более	13
Уровень шума наружного блока (dB (A) не более	56
Длина наружного блока (mm) не более	913

Высота наружного блока (mm) не более	680
Глубина наружного блока (mm) не более	378
Вес наружного блока (kg) не более	46
Напряжение питания (Ph/V/Hz) не более	1/220/50
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) не более	12.1

Дополнительные требования:

- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании во время и по завершению установки кондиционера ,
- Все используемые строительные и прочие материалы должны соответствовать СТ и СН РК
- Предусмотреть пропускной режим на территорию Ангара АО «МаА».
- При составлении коммерческого предложения, расчеты производить исходя от данных, указанных в тех.задании;
- Материал поставщика (приложить сертификаты материалов, тех документацию)
- Гарантийное обслуживание.
- Согласовать время установки , кол-во работников, автотранспорт с заявителем и административным отделом
- Все услуги должны соответствовать требованиям охраны окружающей среды, охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

Место поставки : Закарпатская 31
Территория АО «Международный аэропорт Алматы»
Центр 3
Срок гарантии не менее 12 месяцев

MCC MANAGER

Толстов Y 
23/09/15