

Место оказания услуг: г.Алматы ул.Закарпатская 4а

| №<br>п/п | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Тип оборудования                                                                                        | Кол-во единиц                                       | Периодичность<br>выполнения работ                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <p>Техническое обслуживание:<br/>(осмотр, замер эл.параметров, устранение мелких неисправностей, подтяжка контактов, чистка от пыли)</p> <p>1) Электрощитовая</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Щит вводной до 1000А</li> <li>-Щит вводной освещения этажей</li> <li>-Щит вводной силовой питания этажей</li> <li>-Щит вводной чистого питания UPS этажей</li> <li>-Щит вводной питания вентиляции (чиллер)</li> <li>-Щит вводной питания вентиляции (крыши)</li> <li>-Щит вводной питания тренажеров №№1,2,3.</li> </ul> <p>2) Щиты освещения этажные (ЩО)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ЩО-1- подвал</li> <li>-ЩО-2-1 этаж</li> <li>-ЩО-3-2 этаж</li> <li>-ЩО-4-3 этаж</li> <li>-ЩО-5-4 этаж</li> <li>-ЩО-6-5 этаж</li> </ul> <p>3) Щиты силовые этажные (ЩС)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ЩС-1- подвал</li> <li>-ЩС-2-1 этаж</li> <li>-ЩС-3-2 этаж</li> <li>-ЩС-4-3 этаж</li> <li>-ЩС-5-4 этаж</li> <li>-ЩС-6-5 этаж</li> </ul> <p>4) Щиты силовой UPS (ЩС)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ЩС-UPS-1- подвал</li> <li>-ЩС-UPS-2-1 этаж</li> <li>-ЩС-UPS-3-2 этаж</li> <li>-ЩС-UPS-4-3 этаж</li> <li>-ЩС-UPS-5-4 этаж</li> </ul> | <p>Щиты ВРУ до 1000А</p> <p>ЩО-№№1,2,3,4,5,0.</p> <p>ЩС-№№1,2,3,4,5,0.</p> <p>ЩС-UPS-№№1,2,3,4,5,0.</p> | <p>7 шт.</p> <p>6 шт.</p> <p>6 шт.</p> <p>6 шт.</p> | <p>1 раз в месяц</p> <p>1 раз в месяц</p> <p>1 раз в месяц</p> <p>1 раз в месяц</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                       |                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|   | -ЩС-UPS-6-5 этаж<br><br>5) Осмотр освещения помещений<br>-Этаж подвал<br>-Этаж №1<br>-Этаж №2<br>-Этаж №3<br>-Этаж №4<br>-Этаж №5<br><br>6) Осмотр Трансформаторной подстанции 10/0.4-630<br>-Распределительное устройство 0.4 кВ<br>-Распределительное устройство 10 кВ | Светильники типа Армстронг ЛЭД<br><br>ТП-10/0.4-630 | 6 этажей<br><br>1 шт. | 1 раз в месяц<br><br>1 раз в месяц |
| 2 | Аварийный выезд (вызов) на объект                                                                                                                                                                                                                                        | В зависимости от неисправности                      |                       | По мере необходимости              |
| 3 | Профилактические испытания электрооборудования с оформлением акта проф.испытания                                                                                                                                                                                         |                                                     | Здание Ц1             | 1 раз в год                        |

Все виды электромонтажных работ не входящие в данное ТЗ или выявленные при проведении ТО и необходимые для исполнения, производятся по отдельной заявке и договору, согласно дефектного акта составляемому исполнителем ТО

# Дополнительные условия:

- Все используемые электроматериалы и работы должны соответствовать ГОСТ, ПУЭ, ПЭЭП, ПТЭ, ПТБ, ППБ и СНиП РК
- Специалисты компании Подрядчика должны иметь соответствующие группы допуска для работы с электроустановками (предоставить подтверждающие копии документов)
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.

Энергетик

Крутасов В