


5) Осмотр освещения помещений -Этаж подвал -Этаж №1 -Этаж №2 -Этаж №3 -Этаж №4 -Этаж №5 6) Осмотр Трансформаторной подстанции 10/0.4-630 -Распределительное устройство 0.4 кВ -Распределительное устройство 10 кВ	Светильники типа Армстронг ЛЭД	6 этажей	1 раз в месяц
2 Аварийный выезд (вызов) на объект	В зависимости от неисправности		
3 Профизактивные испытания электрооборудования с оформлением акта проф.испытания		Здание Ц1	По мере необходимости 1 раз в год

Все виды электромонтажных работ не входящие в данное ТЗ или выявленные при проведении ТО и необходимые для исполнения, производятся по отдельной заявке и договору, согласно дефектного акта составляемый исполнителем ТО

Дополнительные условия:

- Все используемые электроматериалы и проводимые работы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ПШБ и СНиП РК
- Персонал должен представлять документы (соответствующего образца) на группу допуска до и выше 1000В для работы с электроустановками организацией). Группу допуска должны иметь не менее 2-х человек.
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.

Энергетик



Крутасов В.