

**ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПОК № ПИ-281020
СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОНИЖЕНИЕ**

г. Алматы

Дата: 15.11.2016

Организатор закупок способом запроса
ценовых предложений **«Эйр Астана»**

Заказчик закупок способом запроса ценовых
предложений **«Эйр Астана»**

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.	Приоритет закупки
Лот №1	Кондиционер (сплит-система)	настенный	2	560 000,00	

ЛОТ N:1 Кондиционер (сплит-система)

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения, представленного до даты и времени вскрытия	Время предоставления ценового предложения
1.	TOO BM Power	Алматы, Алмалинский район ул.Масанчи, дом 48А, офис 10В	540 000,00	07.11.2016 13:35:34
2.	TOO Global Climate Technology	Алматы ул. Тимирязева 32 Б, кв.88	542 000,00	07.11.2016 17:44:11
3.	TOO "АТК техносервис"	Алматы Темиряева 51А	546 000,00	10.11.2016 12:21:48
4.	TOO Perfect Media	Алматы ул.Байзакова, 280	548 000,00	11.11.2016 15:11:09

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Причины отклонения заявки
1.	TOO BM Power	Алматы, Алмалинский район ул.Масанчи, дом 48А, офис 10В	- <i>пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(не соответствует требованиям технической спецификации:</i>

			предоставляемая модель не соответствует технической характеристике заказчика. Модель потенциального поставщика: Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) 43. Заявленные параметры заказчика: Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) не более 35.);
2.	TOO Perfect Media	Алматы ул.Байзакова, 280	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(Не соответствует требованиям технической спецификации: Не предоставлены технические характеристики поставляемой модели товара, предоставляемая модель не соответствует технической характеристике заказчика. Модель потенциального поставщика: Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт 2400; Потребляемая мощность обогрева, Вт- 2270; Рабочий ток на охлаждение- А 10,5; EER Вт 3,20; Ширина внутреннего блока, мм 900; Вес внешнего блока, кг 41; Мощность охлаждения, Вт 5600; Мощность обогрева, Вт 6600. Заявленные параметры заказчика: Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт не более 1640; Потребляемая мощность обогрева, Вт не более 1530; Рабочий ток на охлаждение, А не более 9,5; EER, Вт 3,6; Ширина внутреннего блока, мм 996-1000; Вес внешнего блока, кг 46,5-48; Мощность охлаждения, Вт не менее 5270; Мощность обогрева, Вт 5500.);
3.	TOO "АТК техносервис"	Алматы Темирязева 51А	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(Не соответствует требованиям технической спецификации: Не предоставлены технические характеристики поставляемой модели товара, предоставляемая модель не соответствует технической характеристике заказчика. Модель потенциального поставщика: Мощность охлаждения 3590Вт; Мощность обогрева 3690Вт; EER Вт 3,21; Ширина внутреннего блока 750мм; Высота внутреннего блока 285мм; Глубина внутреннего блока 200мм; Ширина внешнего блока 720мм; Высота внешнего блока 540мм Глубина внешнего блока 260мм; Вес

			внешнего блока 29,32кг. Заявленные параметры заказчика: Мощность охлаждения Вт не менее 5270; Мощность обогрева Вт 5500 EER, Вт 3,6; Ширина внутреннего блока мм 996-1000; Высота внутреннего блока мм 301-320; Глубина внутреннего блока мм 225-230; Ширина внешнего блока мм 899-900; Высота внешнего блока мм 596-600; Глубина внешнего блока мм 378-380; Вес внешнего блока кг 46,5-48.); - пп. 3) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(Не предоставлено свидетельство о государственной регистрации: Поставщик вложил электронные ключи);
4.	TOO Global Climate Technology	Алматы ул. Тимирязева 32 Б, кв.88	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(Не соответствует требованиям технической спецификации: Предоставленная техническая спецификация не соответствует параметрам предоставляемой модели. Предоставляемая модель не соответствует технической характеристике заказчика. Модель потенциального поставщика: Мощность охлаждения (Вт)- 5100; Мощность нагрева (кВт) 5,57; Коэффициент EER 3,27; Внутренний блок, мм (без упаковки) 1030 x 325 x 250; Наружный блок, мм (без упаковки) 770 x 545 x 288; Наружный блок, кг 23,5. Заявленные параметры заказчика: Мощность охлаждения (Вт) не менее 5270; Мощность нагрева (Вт) 5500; Коэффициент EER 3,6; Внутренний блок, мм (без упаковки) 996-100/301-320/225-230; Наружный блок, мм (без упаковки) 899-900/596-600/378-380; Наружный блок, кг 46,5-48.);

ИТОГИ

Электронные закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту №1 признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 2) п. 46 Инструкции по проведению электронных закупок* «после отклонения ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Инструкции, осталось менее двух ценовых предложений»

Вице Президент По Закупкам	<u>Кунхожаева.Д.</u>
Координатор По Процедурам Закупок	<u>Агдалетов.Т.</u>
Специалист По Закупкам	<u>Султанов.А.</u>
Менеджер По Закупкам	<u>Оспанова.Б.</u>
Старший Специалист По Закупкам	<u>Тухтахунова.П.</u>
Супервайзер По Закупкам	<u>Борисенко.Д.</u>

** Инструкция по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления от 18 апреля 2016 года (Протокол №12/16)*