

Техническое задание на закуп и установку приточно-вытяжного устройства.

Место проведения работ: г. Алматы, Закарпатская 1А, Центр 2, 1 этаж

Список необходимых работ :

- Произвести закуп и доставить приточно вытяжное устройство, для осуществления вентиляции помещения.
- Необходимые характеристики оборудования приведены в таблице №2
- Оборудование перемещает загрязненный внутренний воздух наружу (вытяжная вентиляция) и подает чистый наружный воздух внутрь помещения (приточная вентиляция).
- Оборудование должно иметь систему фильтрации.
- Наружный воздух подается с температурой, близкой к комнатной (~25С) (работа теплообменника).
- Оборудование не является кондиционером..
- Центробежные вентиляторы характеризуются высоким статическим давлением. Они хорошо удаляют воздух даже из герметизированных помещений.
- Напор вентилятора должен быть достаточен для организации воздухораспределения через сеть воздуховодов.
- Произвести монтаж приточно вытяжного устройства. Длину, направление и место выхода на улицу воздуховодов согласовать с Заказчиком. Монтаж воздуховодов произвести скрыто, за подвесным потолком.

Таблица №1 Список работ и их стоимость

	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу без учета НДС	Общая сумма без учета НДС
1	Приточно вытяжное устройство	Шт	1		
2	Монтаж приточно вытяжного устройства.	работа	1		
Итого					

Таблица № 2 Характеристики оборудования


Потребляемая мощность(охлаждение),кВт	Не более 0,026
Уровень шума(охлаждение),дБ(А)	Не более 29,5
Потребляемая мощность(нагрев),кВт	Не более 0,026
Уровень шума(нагрев),дБ(А)	Не более 39
Напряжение питания (В,ф,Гц)	Не менее 220-не более 240,не более 1ф,не более 50
Расход воздуха(мин),м3/ч	Не менее 65
Расход воздуха(макс),м3/ч	Не менее 105
Эффективность утилизации тепла(мин),%	Не менее 70,0
Эффективность утилизации тепла(макс),%	Не менее 70,0
Вес, кг	Не более 6,5
Размеры ШхДхВ, мм	Не более 620х не более 265х не более 168
Диаметр воздуховодов, мм	Не менее 75

Согл

Дополнительные требования:

- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании во время проведения ремонтных работ, и по завершению ремонтных работ.
- Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК.
- При составлении коммерческого предложения, расчеты производить исходя от данных, указанных в Тех. Задании. Потенциальный поставщик должен приложить техническую спецификацию в которой указать цену за единицу и итоговую сумму по таблице №1, при этом итоговая сумма должна быть равна сумме ценового предложения
- Материал поставщика работ и услуг (сертификаты материалов). Согласовать работы (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с заявителем и административным отделом.
- Предоставить сертификаты на используемые материалы к моменту начала работ.
- **Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.**
- Осуществление гарантийного обслуживания должно выполняться в течение 1 года с момента подписания договора.
- **В случае сбоя или отказа в работе приточно-вытяжного устройства, по требованию Заказчика организовать прибытие специалиста в течении не более 72 часов для проведения ремонтных работ.**

Инженер Федорцов И. 

Ст. менеджер тс., адм., ОТ и ОС Сабиева Л. 


Оспанов