

**Техническая спецификация на закуп строительных расходных материалов для проведения работ в
офисах г. Алматы**

Лот №	Наименование/ описание	Ед.изм.	Кол- во	Цена за ед., в тенге без учета НДС	Общая стоимость, в тенге, без учета НДС
Лот 1	Изоляционная клейкая лента ПВХ (изолента)	шт	100		
	• Не горючая (самозатухающая) • Морозостойкая • Прочная • Эластичная • Электрическая прочность (напряжения пробоя) не менее 5 кВ • Ширина не менее 19мм • Длина в рулоне не менее 20м				
Лот 2	Кабельный канал	м	120		
	• Ширина не менее 25мм, не более 27мм • Толщина не менее 25мм, не более 27 мм • Материал - ПВХ • Цвет белый • Длина одного кабельного канала 2м				
Лот 3	Напольный кабельный канал	м	120		
	• Форма – полукруг • Цвет – серый • Материал – пластик • Длина одного канала – 2метра • Ширина – не менее 60мм • Глубина не менее 15 мм				
Лот 4	Наконечник изолир НшВИ 1,5мм²	шт	1000		
	• Цвет изоляции черный • Диаметр обжимаемого кабеля – 1,5мм²				
Лот 5	Наконечник изолир НшВИ 2,5мм²	шт	1000		
	• Цвет изоляции черный • Диаметр обжимаемого кабеля – 2,5мм²				
Лот 6	Хомут белый для крепления кабеля	шт	1000		
	Цвет – белый Размеры – Длина не менее 200мм Ширина не менее 4,8мм Материал пластик				
Лот 7	Кабель ТТР 3*1,5	м	300		
	• ПВХ изоляция • Гибкий • Количество жил 3 • Сечение жил 1.5мм² • Жилы медные				
Лот 8	Кабель ТТР 4*4	м	100		
	• ПВХ изоляция • Гибкий • Количество жил 4 • Сечение жил 4мм² • Жилы медные				
Лот 9	Кабель ТТР 4*6	м	100		
	• ПВХ изоляция • Гибкий • Количество жил 4 • Сечение жил 6мм² • Жилы медные				
Лот 10	Удлинитель	шт	20		
	Не менее 5 присоединений Длина не менее 5 метров, не более 6				

	метров Сечение жил 3х2.5				
Лот 11	Коврик диэлектрический Резиновый Размеры ширина не менее 1 м, не более 1,5 м Длина не менее 1м не более 1,5 м Изготовлен в соответствии ГОСТ 4997-75	шт	15		
Лот 12	Боты диэлектрические Безразмерные Материал диэлектрическая резина Изготовление в соответствии с ГОСТ 13385-78	шт	5		
Лот 13	Перчатки диэлектрические Безразмерные Материал диэлектрическая резина Длина не менее 350мм Изготовлены в соответствии с ГОСТ 12.4.183-91 и ТУ 38.306-5-63-97	шт	5		
Лот 14	Кабель ТТР 5*10 • ПВХ изоляция • Гибкий • Количество жил 5 • Сечение жил 10мм² • Жилы медные	м	100		

Дополнительные требования ко всем лотам:

Предоставление технической спецификации с указанием марки/модели, страны изготовления товара, точных характеристик товара обязательно.

Требование по всем лотам : обязательное предоставление документов и/или гарантийного письма, подтверждающих соответствие поставляемых товаров ГОСТ / ТУ / СНиП РК или аналогичным международным стандартам

По лотам № 11,12,13 обязательное предоставление паспортной документации, а так же документации, содержащей информацию о проведении испытаний, в соответствии стандартам на изготовление данной продукции.

Инженер Федорцов И.

Супервайзер по договорам и адм. вопросам Ахмет А.