

Техническая спецификация, на закуп оборудования стоечный источник бесперебойного питания.

Наименование, описание и вид оборудования

Тип оборудования	Стойный источник бесперебойного питания
Мощность	Не менее 5000/4500 (ВА/Вт), но не более 6000/5400 (ВА/Вт)
Номинальное выходное напряжение	200/208/220/230/240 В
Форм-фактор	Возможность монтирования в стойку 19". Высота шасси в стойке не более 3U
Тип входного соединения	Клеммная колодка (до 10 мм ²)
Розетки на выходе	IEC-320-C13 – не менее 8-ми IEC-320-C19 – не менее 2-х
Управление	Наличие ЖК-дисплея и панели управления. Наличие Ethernet RJ-45 карты для сетевого управления.
Тип батарей	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом и с защитой от утечек
Соответствие требованиям	Изделие должно соответствовать основным требованиям директив ЕС (CE); Евразийское соответствие (EAC); соответствовать международному стандарту энергоэффективности потребительских товаров Energy Star; соответствовать международным стандартам IEC/EN 62040-1 и IEC/EN 62040-2
Гарантия	На устройство не менее 3 лет. На батареи не менее 2 лет.

Обязательное предоставление технической спецификации с точными характеристиками, с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения

Иванов И.И.