



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 237847

способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 688864

Заказчик: Акционерное общество "Эйр Астана"

Организатор: Акционерное общество "Эйр Астана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	36 Р
Наименование и краткая характеристика	Электромонтажные работы, Электромонтажные работы
Дополнительная характеристика	электромонтажные работы
Количество	1
Цена за единицу	2 500 000
Единица измерения	-
Сумма, без НДС	2 500 000
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 календерных дней
Условия оплаты	Окончательный платеж - 100%, Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 0%


2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Список необходимых работ:

- Демонтировать существующие светильники, выключатели, розетки в офисах, отмеченных на рис 2. Таблицы №2 как «ОСС, Crew-checkin, Lounge zone, call centre». В остальных помещениях произвести замену ламп в светильниках. При демонтаже сохранить в целости все коммуникации, в том числе существующую схему электроснабжения, кабеля. Установить новые светильники, выключатели, розетки согласно рис 1. (учесть относительное расположение, согласовать с заказчиком окончательно) Таблицы №2, характеристики указаны в таблице №2
- Схему электроснабжения кондиционеров оставить без изменений во всех помещениях
- Произвести монтаж полностью укомплектованных электрических распределительных щитов (ЩС 1, ЩС2, ЩС3, ЩС4) в местах, указанных на рис 1., характеристики и комплектация указаны в таблице №2. Подвести один вводной медный кабель с сечением жил 5х16мм.кв. от вводного щита, установленного на территории парковки (ЩС1). Подвести кабель с медными жилами сечением 5*16 мм.кв от генератора до АВР открытым способом вдоль

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





ограждений. Предусмотреть необходимость монтажа отверстий в наружной стене. Подведенные кабели завести в установленный щит и подключить на вводной автомат (ЩС2). Подвести и подключить к ЩС 3 от ЩС2 медный кабель с сечением жил 4x16 кв.мм. Подвести подключить к ЩС4 от ЩС 2 медный кабель с сечением жил 3x2.5кв.мм. Существующий вводной щит сохранить без изменений, определить в нем розеточную группу кондиционеров, сохранить ее, подписать, нанести на схему их расположение. Определить группы освещения, оставить без изменений, подписать и нанести на схему. Розеточные группы, не относящиеся к питанию кондиционеров отрезать и заглушить.


- Произвести монтаж розеточной группы согласно рис 1. Таблицы №2. Монтаж производить гибким, медным ПВС кабелем, для розеточной группы использовать кабель сечением 2.5 мм.кв, для групп освещения использовать кабель сечением 1.5мм.кв.
- В места, отмеченные на схеме К1 и К2 подвести кабель сечением 4x6мм.кв, заизолировать, оставить запас не менее 5ти метров.
- Монтаж электропитания произвести в кабельных каналах, с учетом подъемов, опусков, предусмотреть монтаж отверстий в перекрытии, стенах. Предусмотреть необходимость монтажа напольного кабельного канала по согласованию с заказчиком. При монтаже кабельных каналов обязательно использовать дополнительную фурнитуру как то повороты, заглушки, и пр.
- Предоставить удлинители и напольные кабельные каналы (90мм*20 мм) для подключения электропитания на рабочих местах
- Включить в стоимость расходный и сопутствующий материал.
- Провести работы по расключению ЩС1, подключению к установленному АВР, подключению к существующему вводному щиту здания.

Дополнительные требования:

- Все используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНиП РК (ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ)
- Перед подписанием Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником компании.
- Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком.
- Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент выполнения работ
- При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Технической спецификации. Необходимо предоставить техническую спецификацию, в которой подтвердить список работ, дополнительные требования, предоставить гарантию на работы не менее 12 месяцев. Срок гарантии для светодиодных светильников не менее 5 лет. В таблице №2 указать технические характеристики с указанием марки/модели, наименования производителя, страны происхождения. В таблице №1 указать цены за единицу работ и материалов, общие суммы и итоговую сумму, при этом, итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту. При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





- При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.
- Перед началом работ пройти инструктаж по ОТ и ТБ в административном отделе Заказчика.

Приложение

Таблица2.docx

Таблица1.docx

КАРИМ ӘЛІШЕР

Дата подписания: 28.01.2019

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

