



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 327583  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1102024

Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"  
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"

### 1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2666-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Огнетушитель
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Огнетушитель углекислотный марки ОУ-40
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, Нур-Султан
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Огнетушитель углекислотный ОУ40 (См. рис. 1 Приложения 1)

Требования:

- Масса заряда, кг – 38,5
- Рабочее давление, Мпа – 5,88
- Продолжительность подачи ОТВ, с – не менее 20
- Длина струи, м – не менее 4
- Масса, кг – не более 120
- Огнетушательная способность – 82 В

Для удобства транспортировки и эксплуатации снабжен тележкой.

В комплект входит гибкий шланг с раструбом

Дополнительные Требования:

- Все используемые материалы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНИП РК
  - Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент подписания Договора.
- Обязательное предоставление технической спецификации с подтверждением всех требований.  
Обязательное предоставление гарантии не менее 24 календарных месяцев с момента поставки.

### Приложение

Приложение 1 ОУ40.docx

Подписал

Жалимбетова Сауле Даулетбаевна

Дата подписания

29.08.2019

