



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 355245
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (15 У, 1200060) Услуги по техническому обслуживанию электрического, электrorаспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры

Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по техническому обслуживанию электрического, электrorаспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры, Услуги по техническому обслуживанию электрического, электrorаспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры
Дополнительная характеристика	Услуги по техническому обслуживанию электрооборудования
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2020 по 12.2022
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Услуги долгосрочного технического обслуживания электрооборудования на 2020-2022 годы.

Место оказания услуг: г.Алматы, офис АО «Эйр Астана» (Центр-1), ул.Закарпатская 4А.

Наименование и виды услуг:

I. Осмотр, замер электрических параметров, устранение мелких неисправностей, подтяжка контактов, чистка от пыли – ежемесячно (итого 12 услуг в год):

Электрощитовые: Щиты ВРУ до 1000А- 7 шт

-Щит вводной до 1000А

-Щит вводной освещение этажей

-Щит вводной силовой питания этажей

-Щит вводной чистого питания UPS этажей

-Щит вводной питания вентиляции (чиллер)

-Щит вводной питания вентиляции (крыши)

-Щит вводной питания тренажеров №№1,2,3.

Щиты освещения этажные (ЩО): ЩО-6 шт.

Щиты силовые этажные (ЩС): ЩС-6 шт

Щиты силовой UPS (ЩС): ЩС-UPS- 6 шт

Осмотр освещения помещений: Светильники типа Армстронг ЛЭД

Осмотр и профилактика Трансформаторной Подстанции 10/0.4-630 – 4 раза в год:


-Распредустройство 0.4 кВ

-Распредустройство 10 кВ

II. Профилактические испытания электрооборудования с оформлением акта проф.испытания (Здание Ц1) – 1 раз в год

III. Аварийный (вызов) выезд на объект – 4 раза в год, обеспечить выезд в течение 2-3 часов с момента получения вызова от Заказчика.

Необходимые требования:





- Все оказываемые услуги должны соответствовать нормативным документам ГОСТ, ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ПШБ и СНиП РК
- Обязательное предоставление технической спецификации, с подтверждением всех требований.
- На момент начала оказания услуг, Исполнитель должен согласовать график предоставления услуг (виды, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с представителем Заказчика.
- Обязательное предоставление гарантийного письма о том, что к моменту подписания договора Поставщиком будут предоставлены удостоверения установленного образца на группу допуска до и свыше 1000В для работы с электроустановками, подтвержденные Протоколами проверки знаний ПТЭ и ПТБ. Группу допуска должны иметь не менее 2-х человек.
- Все услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.

Подписал
Дата подписания

Жалимбетова Сауле Даулетбаевна
14.11.2019

