



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 387207, сви
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (602 У, 1317994) Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования

Заказчик: Акционерное общество "Эйр Астана"

Исполнитель: Акционерное общество "Эйр Астана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	602 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования, Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	Услуги по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническое обслуживание включает в себя:

- Обход и осмотр оборудования не реже 1го раза в месяц. По результатам обхода обнаруженные неисправности должны быть внесены в акт осмотра и исправлены в срок не позднее трех рабочих дней со дня обнаружения неисправности. Обход должен включать в себя подтяжку и регулировку оборудования, чистку от пыли, замеры параметров, протяжку контактов. Исправное оборудование так же должно быть внесено в акт осмотра с пометкой «работает исправно».
- Услуги мелкосрочного ремонта, с учетом расходных материалов, а замена оборудования согласно Таблицы 1 Приложения 1 по заявкам от Заказчика. Срок оказания услуг не более 3х рабочих дней с момента подачи заявки.
- По заявке Заказчика проводить настройку и программирование устройств видеонаблюдения

Перечень оборудования :

I.Регистратор 4 зонный с жестким диском на 4 Тб – 1шт

Жесткий диск на 4 Тб – 1шт

Монитор - 1шт

Камеры с ИК подсветкой – 4 шт

Кабель UTP cat 5 – 300м

II. Регистратор 4 зонный с жестким диском на 4 Тб – 1шт

Жесткий диск на 4 Тб – 1шт

Монитор - 1шт

Камеры с ИК подсветкой – 4 шт

Кабель UTP cat 5 – 300м

III. Регистратор 32 зонный с жестким диском на 4 Тб (8 шт) – 2шт

Жесткий диск на 4 Тб – 16шт

Монитор - 1шт

Камеры с ИК подсветкой – 34 шт (19 аналог)

Кабель UTP cat 5 – 1000м

IV. Регистратор 4 зонный с жестким диском на 4 Тб – 1шт

Жесткий диск на 4 Тб – 1шт

Монитор - 1шт

Камеры с ИК подсветкой – 2 шт

Кабель UTP cat 5 – 50м

V. Регистратор 32 зонный с жестким диском на 4 Тб (8шт) – 2шт





Жесткий диск на 4 Тб – 16шт
Монитор - 1шт
Камеры с ИК подсветкой – 30 шт
Кабель UTP cat 5 – 1000м
VI. Регистратор 16 зонный с жестким диском на 4 Тб (4шт) – 1шт
Жесткий диск на 4 Тб – 4шт
Монитор - 1шт
Камеры PTZ (аналог) – 16 шт
VII. Регистратор 8 зонный с жестким диском на 4 Тб (2 шт) – 1шт
Жесткий диск на 4 Тб – 2шт
Монитор - 1шт
Камеры с ИК подсветкой – 7 шт
Кабель UTP cat 5 – 1500м
VIII. Регистратор 8 зонный с жестким диском на 4 Тб (2шт) – 1шт
Жесткий диск на 4 Тб – 2шт
Камеры с ИК подсветкой – 3 шт
Кабель UTP cat 5 – 150м
IX. Регистратор 16 зонный с жестким диском на 8 Тб (2 шт) – 1шт
Жесткий диск на 8 Тб – 2шт
Камеры с ИК подсветкой – 6 шт
Кабель UTP cat 5 – 600м
X. Регистратор 16 зонный с жестким диском на 8 Тб (2 шт) – 1шт
Жесткий диск на 8 Тб – 2шт
Камеры с ИК подсветкой – 14 шт
Кабель UTP cat 5 – 1000м
XI. Регистратор 8 зонный с жестким диском на 4 Тб (2 шт) – 1шт
Жесткий диск на 4 Тб – 2шт
Монитор - 1шт
Камеры с ИК подсветкой – 7 шт
Кабель UTP cat 5 – 300м

Марки, модели существующего оборудования:

1. Регистратор 4 зонный Dahua NVR 2104-4KS2
2. Регистратор 8 зонный Dahua NVR 4108-4KS2 либо Dahua NVR 2208-8P-S2
3. Регистратор 16 зонный Dahua NVR 4816-16 P
4. Регистратор 32 зонный Dahua NVR 4832-16 P
5. Монитор 24” Philips
6. Камера с ИК подсветкой IPC-HFW2231T-ZS/VFS

Дополнительные требования:

- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании во время оказания услуг по ремонту, и по завершению.
- Предоставить гарантию на оказанные услуги и замененное оборудование не менее 24 календарных месяцев с момента подписания соответствующего акта.
- Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК.
- При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Технической спецификации. Принять во внимание, товар в единицах поставляется с услугой установки и всем сопутствующим расходным материалом, которые необходимо включить в стоимость товара. При оказании услуг, весь сопутствующий материал включить в стоимость услуг.
- Обязательное предоставление технической спецификации, в которой необходимо указать цены за единицу, общие суммы и итоговую сумму. Приложения 1 технической спецификации, в которой необходимо указать цены за единицу, общие суммы и итоговую сумму. При этом предусмотреть стоимость за услуги технического обслуживания (по первой строке) Таблицы 1 Приложения 1 не более 80 000 тенге за один месяц обслуживания. Итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту. При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, при заключении договора, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены
- Согласовать услуги (виды, график, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с представителем Заказчика.
- Все услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды (Обязательно применение необходимого комплекта СИЗ, включая спец одежду, спец обувь, перчатки, ремни безопасности при работах на высоте и т.д.)
- По каждой зарегистрированной заявке необходимо предоставлять подробный отчет об оказанных услугах в виде актов оказанных услуг. В форме отчета также необходимо предусмотреть тип обслуживаемого оборудования, модель, серийный номер, контактные данные ответственных лиц. Каждый отчет должен быть в печатном виде в двух экземплярах и подписан ответственными лицами с обеих сторон.





- После подписания договора исполнитель должен предоставить дежурные контакты, связь с которыми будет возможна круглосуточно, без выходных..
- При составлении ценового предложения Поставщик должен учесть пропускной режим на территорию АО «Международный аэропорт Алматы» (Далее Аэропорт). Пропуск в контролируемую зону Аэропорта являются платными. Согласно требованиям Аэропорта документационным сопровождением для получения пропуска сотрудниками Поставщика занимается Заказчик. Поставщик обязуется возместить финансовые затраты Заказчика за организацию допуска в контролируемую зону Аэропорта согласно выставленных счет-фактур на оплату.

Приложение

Приложение 1 на ТО СВН АЛА.docx

Подписал

Дата подписания

Жалимбетова Сауле Даулетбаевна

21.01.2020

