

3	Канальный кондиционер Gree 36	4	2				X				X			
4	Канальный кондиционер Gree18	15	4			X		X		X		X		
5	Сплит кондиционер Gree№9	19	2				X				X			
6	Сплит кондиционер Gree№12	6	2				X				X			
7	Сплит кондиционер Gree№18	4	2			X				X				

ул.Закарпатская центр3

1	Сплит-кондиционер LG 9	4	2				X				X			
2	Сплит-кондиционер Gree 12, TSL№12, Almacom№12, LG№12, FantAsia №12	38	2				X				X			
3	Сплит-кондиционер Fujitsu 22(сервер)	2	8			X	X	X	X	X	X	X	X	
4	Сплит - кондиционеры TSL№18 Almacom№18, LG№18, FantAsia №18,Carrier №18, MDV №18	14	3			X			X			X		
5	Сплит - кондиционеры GREE№24, Almacom№24, LG№24,	5	3			X			X			X		
6	Тепловая завеса Тепломаш	4	2			X								X
7	Тепловая завеса Almacom	1	2			X								X
8	Канальный кондиционер Gree18 2 эт. офис продаж , терминал	1	4			X		X		X		X		

ул. Закарпатская 20, центр 5

1	Сплит кондиционер LG 9,12, 18,24	8	3				X		X		X			
2	Вытяжная система	6	2				X				X			

ул. Закарпатская 22, центр 4

1	Канальные кондиционеры Gree (сервер)	2	6		X		X		X		X		X	X
2	Касетные кондиционеры Gree 22	4	2			X				X				
3	Сплит кондиционеры Gree 18, FantAsia№18 , Ditreex№18	8	2			X				X				
4	Сплит кондиционеры Gree 12, FantAsia №12	13	2				X				X			
5	Сплит кондиционеры Gree 09	6	2			X				X				
6	Сплит кондиционеры Almacom 12 (склад DAMU)	2	2				X				X			
7	Воздушная завеса (парковка северная)	1	2				X				X			
8	Сплит кондиционеры Almacom 12 (парковка северная)	2	2				X				X			
9	Сплит кондиционеры Gree 09 (парковка южная)	1	2			X				X				
10	Напольные кондиционеры	2	2			X				X				

ул. Иванилова 34

1	Сплит кондиционеры Salem 18	4	2				X				X			
2	Сплит кондиционеры Salem 12	2	2				X				X			

г. Алматы, Колхозшы- новый архив, старый архив

1	Сплит кондиционеры FantAsia 09	3	2			X				X				
---	--------------------------------	---	---	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--


2	Сплит кондиционеры 12, FantAsia 12	4	3			X				X					
3	Сплит кондиционеры FantAsia 24	1	2			X				X					


Дополнительные требования

- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании во время проведения ремонтных работ, и по завершению ремонтных работ.
- Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК.
- Согласовать работы (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с заявителем и административным отделом.
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.
- Для проведения работ по профилактике и ремонту наружных блоков кондиционеров применять АГП (Автоматический гидроподъемник). Перед въездом на территорию объекта, получить письменное согласование на въезд АГП.
- Перед началом работ предоставить списки аттестованного персонала с копиями удостоверений личности для проведения работ по ремонту и обслуживанию кондиционеров и получению разрешений на работы в помещениях Заказчика.
- Осуществление сервисного обслуживания должно выполняться с января 2018 года по декабрь 2018 г. (согласно графика работ см. выше). По каждой зарегистрированной заявке необходимо предоставлять подробный отчет о проделанных работах в виде актов выполненных работ. В форме отчета также необходимо предусмотреть тип обслуживаемого оборудования, модель, серийный номер, контактные данные ответственных лиц. Каждый отчет должен быть в печатном виде в двух экземплярах и подписан ответственными лицами с обеих сторон.
- На момент заключения Договора предоставить сертификаты на материалы.
- Поставщик должен учесть пропускной режим и учитывать получение специальных пропусков для допуска на территорию АО «Международный Аэропорт Алматы» (Далее - АО «МАО»), выдаваемых отделом пропусков АО «МАО»;
- Работники Исполнителя должны иметь допуск к работам на высоте, и группу по электро безопасности до 1000 Вольт. Подтверждающие документы должны быть предоставлены на момент заключения Договора.
- На момент заключения Договора предоставить копию действующего разрешения на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащие озоноразрушающие вещества.
- **Обязательное предоставление технической спецификации и заполненного Приложения А.**
В приложении А к технической спецификации: по техническому обслуживанию потенциальный поставщик должен указать цену за единицу, общие суммы и итоговые суммы по таблице №1 (Приложение А)+15% от итоговой сумм по таблице №2 (Приложение А) выделенных на работы по необходимости.

В таблице №2 (Приложение А) необходимо указать цены за единицу, которые будут действовать в рамках договора (в случае необходимости) и итоговую сумму.

При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу каждой услуги должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.

Инженер Федорцов И. 

Инженер по строительным работам и безопасности Черноузов С. 

Ст. менеджер тс., адм. ОТ и ОС Сабиева Л. 