

**ПРОТОКОЛ ДОПУСКА № ПД-369256
ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ**

г. Алматы

Дата: 26.01.2018

Организатор закупок **АО «Эйр Астана»**

Заказчик закупок **АО «Эйр Астана»**

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.	Приоритет закупки
Лот №1	Система кондиционирования	Прочие характеристики: Система кондиционирования	5	7 500 000,00	

ЛОТ N:1 Система кондиционирования

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения, представленного до даты и времени вскрытия	Время предоставления ценового предложения
1.	ТОО Боно Модо	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент ул. Токаева д.12, кв.9	6 750 000,00	18.01.2018 17:42:37
2.	ТОО NTM-Company	г.Алматы РК, г.Алматы ул.Байзакова 222 оф.13	7 500 000,00	23.01.2018 12:05:42
3.	ТОО AlmaLed 2017	Алматинская область, Коксуский район, Балпыкский с.о., с.Балпык би Казахстан, Алматинская область, коксуский район, село Балпык Би, улица Мырзабекова д.39	7 500 000,00	24.01.2018 10:07:30
4.	ТОО Mir-Climata	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Гоголя 57-56	7 500 000,00	24.01.2018 12:23:14
5.	ТОО EXPO ENERGY	Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз ул. Шешембекова, д. 13А, кв. 11	7 500 000,00	24.01.2018 15:59:03
6.	ТОО D&A Tech	г.Алматы, Ауэзовский район мкр. 8, д. 74, кв. 25	7 500 000,00	24.01.2018 16:09:39
7.	ИП Бокс	Карагандинская область, Караганда Г.А. ул. Сатыбалдина	7 500 000,00	24.01.2018 16:51:23

		13 каб №5		
8.	ТОО Промышленные системы ПВ	Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар Мира 18-7	7 500 000,00	24.01.2018 16:51:57
9.	ТОО Eclat-KZ	г.Алматы, Ауэзовский район мкр.8 дом 87 кв.46	7 500 000,00	24.01.2018 16:56:35

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

№	Наименование потенциального поставщика	Причины отклонения заявки
1.	ТОО D&A Tech	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(не соответствует требованиям технической спецификации: приложена ТС на электроды);
2.	ТОО Mir-Climata	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(не соответствует требованиям технической спецификации: при требовании максимальной длины коммуникаций, м- не менее 70, предоставлено 30м; при требовании максимальный воздушный поток, куб/м/мин- 23, предоставлено 24,31; при требовании охлаждение не менее 3560/3520, предоставлено 3505/3266; при требовании коэффициент EER (охлаждения),класс-2,81/С; 2,84/С, предоставлено 3,01 А; при требовании габарит внутреннего блока (Ш*В), см не менее 157*36, предоставлено (Ш*В) 125,9*28,2; при требовании габарит наружного блока (В), см не менее 117, предоставлено 41 см; при требовании веса внутреннего и наружного блока не менее 26 кг и 102 кг, предоставлено 21,3 кг и 71,3 кг; не указано: наличие дренажного насоса, кол-во фаз.);
3.	ТОО NTM-Company	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(не соответствует требованиям технической спецификации: не указано: максимальная длина коммуникаций, м- не менее 70, максимальный воздушный поток, куб/м/мин- 23, энергоэффективность/ охлаждение, коэффициент EER (охлаждения),класс-2,81/С; 2,84/С, годовое электропитание (охл,нагрев), кВт*ч- не более 1780/1760, режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей, режим осушения, наличие пульта дистанционного управления, наличие таймера включения/выключения, кол-во фаз, наличие фильтров тонкой очистки воды, наличие регулировка скорости вращения вентилятора, кол-во скоростей не менее 3, другие функции и особенности; при требовании габариты внутреннего блока (Ш*В), см не менее 157*36, предоставлено 91,5*29 см; при требовании габарит наружного блока (В), см не менее 117, предоставлено 96,6 см; при требовании веса внутреннего и наружного блока, кг- не менее 26, 102 кг, предоставлено 13,74 кг; при требовании уровня шума внутреннего блока (мкс/мин) дБ охлаждение - не менее 45, предоставлено 29 дБ);

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ, ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№	Наименование потенциального поставщика
1.	ТОО Eclat-KZ
2.	ИП Бокс
3.	ТОО AlmaLed 2017
4.	ТОО EXPO ENERGY
5.	ТОО Боно Модо
6.	ТОО Промышленные системы ПВ

Утверждающий	Супервайзер По Процедурам Закупок	<i>Скосарева.Н.</i>
Утверждающий	Старший Специалист По Закупкам	<i>Тухтахунова.П.</i>
Утверждающий	Менеджер По Закупкам	<i>Оспанова.Б.</i>
Утверждающий	Старший Менеджер По Закупкам	<i>Саттарова.А.</i>
Утверждающий	Супервайзер По Закупкам	<i>Кодинцева.Е.</i>
Организатор	Специалист По Конкурсам	<i>Саякова.А.</i>

** Инструкция по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления от 18 апреля 2016 года (Протокол №12/16)*