

Техническая спецификация на приобретение кондиционера с услугой установки

Список необходимых работ

- Доставить и установить кассетный кондиционер, характеристики кондиционера указаны в таблице
- Предусмотреть монтаж медного трубопровода длиной от 5ти до 10ти метров. Монтаж трубопровода, дренажной трубы и электропитания должен быть произведен скрыто, необходимо уложить все коммуникации в кабельканал.
- После монтажа кондиционера предусмотреть и произвести работы по восстановлению отделки офиса. Все поврежденные конструкции, в результате проведения монтажных работ, должны быть восстановлены.
- Согласовать с представителем административного отдела способы и возможные варианты проведения дренажной трубы таким образом, что бы обеспечить долгий срок эксплуатации, без утечек, а так же без нанесения ущерба дизайну зала. При необходимости установить дренажную помпу.
- Произвести пуско-наладку установленного кондиционера
- Демонтаж старого кондиционера включить в стоимость
- Комплекты расходных материалов включить в стоимость

Характеристики необходимого оборудования

Блок	Наружный	Внутренний
Характеристики	габариты без упаковки (ш/в/г) ширина: не менее 773мм не более 783мм Высота: не менее 540мм не более 532 мм Глубина: не менее 250мм не более 297мм. вес без упаковки: не более 27,6 кг.	Тип настенный сплит ви.блок (12000BTU); мощность охлаждения - не менее 3.52 кВт.; мощность обогрева не менее 3.81 кВт.; потребляемая мощность обогрева не более 1.06 кВт потребляемая мощность охлаждения не более 1.11 кВт Уровень шума не более 56 Дб габариты без упаковки (ш/в/г) Ширина не менее 800мм не более 815мм Высота не менее 275мм не более 295мм Глубина не менее 188 мм не более 204мм вес без упаковки: внутр. блок не более 8 кг.
	Фреон	R410A
	Управление и индикация	Пульт дистанционного управления- есть Регулировка направления воздушного потока- есть Регулировка скорости вращения вентилятора- есть Таймер включения/выключения- есть Авторестарт после пропадания питания- есть Турбо-режим – есть Режим «Сон» - есть Осушение воздуха - есть Самоочистка - есть

Место проведения работ: г. Алматы, международный аэропорт Алматы, новый ангарный комплекс, центр 3

Требование: Предоставить гарантию сроком не менее 1 год на оборудование и работы.

Дополнительные требования:

Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании во время проведения ремонтных работ, и по завершению ремонтных работ.

- Поставщик должен учесть пропускной режим и учитывать получение специальных пропусков для допуска на территорию АО «МАА» выдаваемых отделом пропусков АО «МАА».
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.
- Обязательное предоставление технической спецификации с указанием марки/модели, страны происхождения и производителя товара