

**Техническая спецификация на закуп строительных расходных материалов для проведения работ в
офисах г. Алматы**

№	Наименование/ описание	Ед.изм.	Кол- во	Цена за ед., в тенге без учета НДС	Общая стоимость, в тенге, без учета НДС
1	Изоляционная клейкая лента ПВХ (изолента)	шт	100		
	• Ширина не менее 19мм • Длина в рулоне не менее 20м				
2	Напольный кабельный канал	м	120		
	• Цвет – серый • Длина одного канала – 2метра • Ширина – не менее 60мм				
3	Наконечник изолир НшВИ 1,5мм ²	шт	1000		
	• Диаметр обжимаемого кабеля – 1,5мм ²				
4	Наконечник изолир НшВИ 2,5мм ²	шт	1000		
	• Диаметр обжимаемого кабеля – 2,5мм ²				
5	Кабель TTR 3*1,5	м	300		
	• Количество жил 3 • Сечение жил 1.5мм² • Жилы медные				
6	Кабель TTR 4*4	м	100		
	• Количество жил 4 • Сечение жил 4мм² • Жилы медные				
7	Удлинитель	шт	20		
	Не менее 5 присоединений Длина не менее 5 метров, не более 6 метров Сечение жил 3х2.5				
8	Коврик диэлектрический	шт	15		
	Резиновый Размеры ширина не менее 1 м, не более 1,5 м Длина не менее 1м не более 1,5 м Изготовлен в соответствии ГОСТ 4997-75				
9	Боты диэлектрические	шт	5		
	Материал диэлектрическая резина Изготовление в соответствии с ГОСТ 13385-78				
10	Перчатки диэлектрические	шт	5		
	Материал диэлектрическая резина Изготовлены в соответствии с ГОСТ 12.4.183-91 и ТУ 38.306-5-63-97				

Дополнительные требования ко всем лотам:

Предоставление технической спецификации с указанием марки/модели, страны изготовления товара, точных характеристик товара обязательно.

По лотам № 8,9,10 в момент поставки товаров обязательное предоставление паспортной документации, а так же документации, содержащей информацию о проведении испытаний, в соответствии стандартам на изготовление данной продукции.

Инженер Федорцов И. 
 Ст. менеджер тс., адм., ОТ и ОС Сабиева Л. 