

Техническое задание на сервисное обслуживание приборов учета тепловой энергии (ПУТЭ) в г. Алматы

**Места оказания услуг : г.Алматы, Закарпатская 4а, офисное здание
г. Алматы, Огарева 16, территория котельной**

Перечень приборов :

Взлет ТСРВ -031 № прибора 611595

КАРАТ 307 № прибора 18640113

Список работ, входящих в услуги сервисного обслуживания:

- Съем ежедневных, еженедельных и ежемесячных архивных данных и отправка их в ТОО «АлТС», консультация
- Ремонт прибора учета тепла, включающий в себя наладку модемной связи, замену комплектующих, чистку расходомеров, устранение обгона обратки, замена элементов питания, калибровку расходомера, настройку тепловычислителя, замену термопреобразователей.
- Поверку ПУТЭ, включающую в себя срочный вызов инспектора для изъятия приборов, срочный вызов инспектора для допуска приборов
- Доставку документации заказчику
- Сервисное обслуживание должно производиться ежемесячно, с момента подписания договора и до конца 2018 года.

Таблица №1 г. Стоимость работ и оборудования

Наименование оборудования	Количество Т.О. в год	Количество приборов	Цена за единицу, без учета НДС	Общая сумма, без учета НДС
Сервисное обслуживание приборов учета тепловой энергии	7	2шт		
Итого:				

Дополнительные требования:

- Все используемые электроматериалы и проводимые работы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ и СНиП РК;
- Предоставить сертификаты на материалы и оборудование перед их заменой, после выполнения работ гарантию на выполненные работы, материалы и оборудование
- Согласовать работы (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с заявителем и административным отделом перед началом работ
- Исполнитель составляет и предоставляет Заказчику рекомендации по модернизации оборудования в письменном виде.
- После подписания договора исполнитель должен предоставить дежурные контакты, связь с которыми будет возможна круглосуточно, без выходных.
- Все работы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.
- Потенциальный поставщик должен учесть расположение ПУТЭ КАРАТ 307 на территории котельной ТОО «АТКЭ», и предусмотреть обеспечение допуском на их территорию своих специалистов.
- Приложить к ценовому предложению техническую спецификацию в которой заполнить по таблице №1 цены за единицу, суммы по строкам и итоговую сумму. Сумма ценового предложения по лоту должна состоять из: итоговой суммы по таблице №1 . При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, при заключении договора, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.

Инженер Федорцов И. 

Ст. менеджер тс., адм., ОТ и ОС Сабиева Л. 