



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 216000
способом «Открытый тендер»

Лот № 609794

Заказчик: Акционерное общество "Эйр Астана"

Организатор: Акционерное общество "Эйр Астана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	22 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования, Услуги по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования
Дополнительная характеристика	Услуги по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования
Количество	1
Цена за единицу	
Единица измерения	-
Сумма, без НДС	31 530 000
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2019 по 12.2021
Условия оплаты	Окончательный платеж - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Предоплата - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики


1. Работы связанные с системой воздухообработки:

- Очистка воздушных и водяных фильтров, проверка состояния
- Проверка состояния вентиляторов, отсутствие биения, заедание, повышенного шума.
- Осмотр состояния теплообменных аппаратов.
- Замена изоляции по необходимости
- Замена двигателя по необходимости

2. Работы, связанные с хладоновой системой:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе






- Проверка параметров температурного режима.
 - Проверка параметров давления.
 - Проверка работы компрессора на повышенный уровень нагрева и отсутствие посторонних шумов.
 - 3. Работы, связанные с электрооборудованием:
 - Проверка состояния электрических соединений.
 - Проверка параметров компрессора и вентилятора.
 - Проверка работы магнитных пускателей.
 - 4. Проверка состояния изоляции хладоновых магистралей.
 - 5. Проверка состояния дренажной системы.
 - 6. Вакуумирование кондиционеров и хладоновых магистралей, заправить фреоном R-22, R-407 R-410 по необходимости.
 - 7. Ремонт и замена запчастей по необходимости.
 - 8. Промывка дренажной системы.
 - 9. Очистка внутренних и наружных блоков кондиционеров и их корпусов от грязи и пыли
 - 10. Выезд на объект для проведения ремонтных работ должен осуществляться в аварийном случае, в течении не более 3х часов. Аварийным случаем является выход из строя кондиционера расположенного в серверных и электрощитовых помещениях. Выезд в штатном режиме должен осуществляться в течении не более 72-х часов.
- Для осуществления связи в аварийных случаях поставщик должен предоставить дежурный номер телефона, с возможностью связаться 24/7.

Дополнительные требования

- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании во время проведения ремонтных работ, и по завершению ремонтных работ. Предоставить гарантию на материалы не менее чем срок завода изготовителя.
- Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК.
- Потенциальный поставщик должен к ценовому предложению приложить техническую спецификацию, в которой по Таблице №1 (Приложение № 1 к технической спецификации) необходимо:
 - 1. Указать цены за единицу работ без учета НДС
 - 2. Указать общие суммы по строкам без учета НДС
 - 3. Указать итоговую сумму всех работ и услуг
 - 4. Указать сумму на непредвиденные расходы, рассчитав 15% от итоговой суммы всех работ и услуг, перечисленных в таблице №1 (Приложение № 1 к технической спецификации).
 - 5. Указать итоговую сумму, включающую суммы всех работ и услуг, а так же 15% на непредвиденные расходы
 - 6. Указать итоговую сумму по таблице №1 (Приложение № 1 к технической спецификации), включающую суммы всех работ и услуг, а так же 15% на непредвиденные расходы, рассчитанную на 3 года оказания услуг. Данная сумма должна быть равна сумме ценового предложения. При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу (в таблице №1) должны быть снижены пропорционально





609794

уровню снижения ценового предложения.

- В таблице №3 (Приложение № 1 к технической спецификации) необходимо указать цены за единицу, которые будут действовать в рамках договора (в случае необходимости).
- Согласовать работы (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с заявителем и административным отделом.
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды (Обязательно применение необходимого комплекта СИЗ, включая спец одежду, спец обувь, перчатки, ремни безопасности при работах на высоте и т.д.)
- Осуществление сервисного обслуживания должно выполняться с января 2019 года по декабрь 2021 года. По каждой зарегистрированной заявке необходимо предоставлять подробный отчет о проделанных работах в виде актов выполненных работ. В форме отчета также необходимо предусмотреть тип обслуживаемого оборудования, модель, серийный номер, контактные данные ответственных лиц. Каждый отчет должен быть в печатном виде в двух экземплярах и подписан ответственными лицами с обеих сторон.
- Предоставлять сертификаты на материалы, техническую документацию на момент выполнения работ.
- Поставщик, при составлении ценового предложения, должен учесть пропускной режим на территорию АО «Международный аэропорт Алматы» (Далее Аэропорт). Пропуска в контролируемую зону Аэропорта являются платными. Согласно требованиям Аэропорта, документационным сопровождением, для получения пропуска сотрудниками Поставщика, занимается АО «Эйр Астана» (Далее Авиакомпания). Поставщик обязуется возместить финансовые затраты Авиакомпании на организацию допуска в контролируемую зону Аэропорта. Получение сертификатов по авиационной безопасности является обязательным условием получения пропуска в контролируемые зоны Аэропорта. Поставщик должен обеспечить получение сертификатов сотрудниками за свой счет.
- В составе тендерной заявки необходимо предоставить действующее разрешение на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, получаемое через портал государственных услуг; удостоверения по электробезопасности с группой допуска не ниже III до 1000 В, установленного образца и выдаваемые организациями, имеющими лицензию на их выдачу; удостоверения разрешающие производство работ на высоте установленного образца и выдаваемые организациями, имеющими лицензию на их выдачу; наличие подтверждающих документов о компетентности при обслуживании прецизионных кондиционеров Emerson (сертификат о прохождении обучения).

Приложение

Приложение № 1 к технической спецификации лот № 609794.docx

АБДРАКОВ МАКСУТ ЖАСКАЙРАТОВИЧ

Дата подписания: 08.12.2018

