



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 322784  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1083750

Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"  
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"

### 1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2665 Т
Наименование и краткая характеристика	Колонка
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Колонка пожарная
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, Нур-Султан
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Пожарная колонка (См. рис. 1 Приложения 1)

Устройство для открывания и закрывания пожарного гидранта и подачи воды, под давлением при заборе из сети водопровода по присоединяемым пожарным рукавам к очагу пожара.

Требования по лоту:

- Рабочее давление, Мпа – 1
- Условный проход патрубка:  
Входного, мм – 125  
Выходного, мм – 80
- Число выходных патрубков - 2
- Масса, кг – не более 15

В комплект включить переходники Богданова (См. рис. 2 Приложения 1) для подключения пожарных рукавов к колонке (с диаметра 80 мм на 60 мм) по 2шт на 1ед товара

Дополнительные Требования:

- Все используемые материалы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНиП РК
  - Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент подписания Договора.
- Обязательное предоставление гарантии не менее 24 календарных месяцев с момента поставки товара.  
Обязательное предоставление технической спецификации с подтверждением всех требований.

### Приложение

Приложение 1 пож колонка.docx

Подписал

Дата подписания

Жалимбетова Сауле Даулетбаевна

19.08.2019

