



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 325634 , Работы по монтажу вентиляционных систем
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1095053

Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	118 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по установке/монтажу климатического оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования
Дополнительная характеристика	Работы по монтажу вентиляционных систем
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.Место проведения работ : г.Алматы, Вторая-Огарева 55, Центр 4, 3ий этаж митинг, 109 каб

Требования:

- Произвести поставку и установить систему вентиляции (вентиляционную установку), согласно Таблицы 1 Приложения 1.
- Произвести монтаж воздухопроводов через оконный проем, заменив стеклопакет на сэндвич-панель (размер:70см*70см цвет белый)
- Произвести обводы вокруг ригелей.
- Произвести работы по монтажу новой системы подвесного потолка, после монтажа системы вентиляции.
- Предусмотреть подведение электропитания к устанавливаемой системе вентиляции. Длина трассы подключения 10 метров кабель 3х2.5мм.кв
- Монтаж трубопровода и электропитания должен быть произведен скрыто, либо уложить все коммуникации в кабель-канал.
- Место прокладки воздухопроводов согласовать с Заказчиком на момент начала работ.
- Произвести пуско-наладку установленной системы вентиляции.
- Монтажные работы, демонтажные работы, электромонтажные работы, воздухопроводы, теплоизоляцию воздухопроводов, общестроительные работы включить в стоимость.
- После окончания работ обеспечить вывоз мусора с территории.

2.Место проведения работ : г.Алматы, Майлина 11 (система вентиляции в санузел)

Требования:

- Произвести поставку и установить систему вентиляции, согласно перечня в Таблице 2 Приложения 1.
- Произвести монтаж воздухопроводов через стену, через монтажное отверстие. Место выхода на улицу должно быть утеплено и загерметизировано монтажной пеной. После чего необходимо восстановить чистовую отделку стен с двух сторон.
- Для монтажа использовать навинные оцинкованные воздухопроводы, которые должны быть окрашены порошковой краской в белый цвет, оттенок согласовать с Заказчиком на момент начала работ. Оцинкованный воздухопровод должен быть соединен с существующими диффузорами гибким воздухопроводом, всего должно быть шесть отводов.
- На каждом диффузоре необходимо установить балансировочный клапан.
- Канальный вытяжной вентилятор должен быть установлен снаружи помещения.
- Место прокладки воздухопроводов согласовать с Заказчиком на момент начала работ.
- Предусмотреть подведение электропитания к устанавливаемому оборудованию. Длина трассы подключения 10 метров кабель 3х2.5мм.кв
- Монтаж трубопровода и электропитания должен быть произведен скрыто, либо уложить все коммуникации в кабель-канал.
- Произвести пуско-наладку установленной системы вентиляции.





- Монтажные работы, демонтажные работы, электромонтажные работы, воздуховоды, теплоизоляцию, общестроительные работы включить в стоимость ценового предложения.
- После окончания работ обеспечить вывоз мусора с территории.

Дополнительные Требования:

Все используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать нормативным документам ГОСТ, СНиП РК (ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ)

На момент подписания Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником Заказчика.

Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком.

Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент подписания Договора.

Потенциальный поставщик должен предоставить техническую спецификацию с подтверждением всех требований, а также с указанием одной из двух требуемых марок, моделей для канального вентилятора, а также Приложение 1 к технической спецификации, состоящее из трех таблиц:

Таблица 1- Система вентиляции (конференц – зал):

В Таблице 1 Приложения 1 к технической спецификации, потенциальный поставщик должен указать цены за единицу, суммы по каждой строке, итоговую сумму.

Таблица 2- Система вентиляции (санузел):

В Таблице 2 Приложения 1 к технической спецификации, потенциальный поставщик должен указать цены за единицу, суммы по каждой строке, итоговую сумму.

Таблица 3 – совокупность двух итоговых сумм по таблицам 1, 2.

- Сумма ценового предложения по лоту должна соответствовать общей сумме в таблице 3. При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.

Обязательное предоставление гарантии не менее 36 месяцев с момента получения товара. Гарантия распространяется на все товары, материалы и работы.

При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи. Загрязненные поверхности должны быть очищены.

Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.

Перед началом работ пройти инструктаж по ОТ и ТБ в административном отделе Заказчика.

3. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю

осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта

Приложение

Приложение 1 финал.docx

Подписал

Дата подписания

Жалимбетова Сауле Даулетбаевна

27.08.2019

