



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 327583
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1102023

Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование | Значение |
|---------------------------------------|---|
| Номер строки | 2667-1 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Огнетушитель |
| Дополнительная характеристика | Прочие характеристики: Огнетушитель порошковый марки ОП-50 |
| Количество | 5.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, Нур-Султан |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Огнетушитель порошковый закачной ОП50 (См. рис. 1 Приложения 1)

Требования по лоту:

- Вместимость, л - 60
- Масса заряда, кг/л – 50
- Рабочее давление, Мпа – 1,6
- Продолжительность подачи ОТВ, с – не менее 20
- Длина струи, м – не менее 6
- Масса, кг – не более 70
- Температура эксплуатации, °С – -40°С до +50°С
- Перезарядка – 1 раз в 5 лет
- Пусковое устройство – вентильный затвор
- Предназначен для тушения пожаров класса АВСЕ.

Для удобства транспортировки и эксплуатации должен быть снабжен тележкой.

В комплект должен входить гибкий шланг.

Дополнительные Требования:

- Все используемые материалы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНИП РК
- Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент подписания Договора.

Обязательное предоставление технической спецификации с подтверждением всех требований.

Обязательное предоставление гарантии не менее 24 календарных месяцев с момента поставки.

Приложение

Приложение 1 ОП50.docx

Подписал

Дата подписания

Жалимбетова Сауле Даулетбаевна

29.08.2019

