



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 328387
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1104794

Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2763 Т
Наименование и краткая характеристика	Система контроля и управления доступом
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Система контроля и управления доступом с услугой монтажа
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

В целях доукомплектации и совмещения с существующим оборудованием, необходимо закупить оборудование системы контроля и управления доступом (далее СКУД) согласно перечня и характеристик, указанных в настоящей технической спецификации.

Место проведения работ:

г. Алматы, Закарпатская 31, на территории международного аэропорта Алматы

Перечень комплектующих СКУД и характеристики:

1. Контроллер доступа C2000-2: 11 шт

Контроллер доступа на два считывателя. Объем буфера событий - 32768. Объем памяти ЭИ (ключей Touch Memory или Proximity-карт) - 32768

2. РИП-12 (исп. 01) 12В/3А Резервированный источник питания (РИП-12-3/17М1): 11 шт

- источник питания с микропроцессорным управлением 12 В; 3А; 17 А/ч (РИП-12-3/17М1), позволяют подключение дополнительных внешних аккумуляторов ёмкостью 17А*ч (2 шт. размещаются в отдельном боксе) для увеличения времени работы в резервном режиме.

3. РТК BATTERY АКБ 12V - 18 Ah: 11 шт

Рубеж РТК BATTERY АКБ 12V - 18 Ah Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея

4. HS-105D Магнитоконтактный извещатель: 11 шт

HS-105D Магнитоконтактный извещатель, герконовые переключатели используют

японский бренд OKI, стабильную работу

5. Matrix-II EH СЕРЫЙ Считыватель EM Marine и HID: 11 шт

Одновременная поддержка двух протоколов (EM-Marine, HID) Владо и пылезащищенный корпус

Интеграция в сетевые и автономные системы

Рабочая частота: 125 кГц, HID ProxCARD II, EM-Marine

Дальность чтения: 6-14 см

Напряжение питания: 8 - 18В постоянного тока

Потребление тока: 50мА

Световая и звуковая индикация


Выходной интерфейс: Wiegand 26, Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A) Максимальная длина линии от считывателя до

контроллера: Dallas Touch Memory: не более 15 м

Wiegand: не более 100 м

Рабочая температура: -30°C +40°C

Габаритные размеры (мм): 85x44x18





6. Кнопка выхода: 11 шт

Кнопка EXIT металлический корпус

7. Паритет ШВВП 2*0,75 мм: 1 000 метров

Кабель (шнур) гибкий с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке, на номинальное напряжение до 380 В для систем 380/380 В. электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току при 20оС и длине 1 км., не более 26 Ом. Бухта 200 м.

8. Паритет ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52 кабель (провод): 1 000 метров

Кабель парной скрутки 5-й категории, для структурированных кабельных систем. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5е) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжении до 145 В переменного тока. Для внутренней прокладки. Бухта 305 м.

9. АХ 350 Замок электромагнитный: 11 шт

350 кг удержания, 12 В/0,5 А, 285x49x27.5мм, масса 2,5 кг, цвет серый, световая индикация, датчик холла.15

Пуско-наладочные работы:

Подключение к существующей административной базе данных новых приборов системы контроля и управления доступом.

Создание списков приборов, считывателей, турникетов

Создание структуры системы, логических объектов и структуры системы всех помещений контроля доступа.

Создание новых уровней доступа.

Обучение сотрудников компании по программированию ID карт, ведения УРВ, создания доступов.

Дополнительные Требования:

- Все используемые материалы и оказываемые услуги должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНИП РК

- Перед подписанием Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема услуг, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником Заказчика.

- Согласовать (виды услуг, график услуг, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком.

- Обязательное предоставление технической спецификации с подтверждением всех требований, а также подтверждением перечня, количества и технических характеристик системы контроля и управления доступом.

- Обязательное предоставление гарантии на оборудование и установку не менее 24 месяцев, с момента поставки оборудования.

Гарантия распространяется на все товары, материалы и услуги.

- При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи

- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.

- Предусмотреть вывоз строительного мусора после выполнения работ.

- Перед началом работ пройти инструктаж по ОТ и ТБ в административном отделе Заказчика.

- Поставщик, при составлении ценового предложения, должен учесть пропускной режим на территорию АО «Международный аэропорт Алматы» (Далее Аэропорт). Пропуска в контролируемую зону Аэропорта являются платными. Согласно требованиям Аэропорта, документационным сопровождением, для получения пропуска сотрудниками Поставщика, занимается Заказчик.

Поставщик обязуется возместить финансовые затраты Заказчика на организацию допуска в контролируемую зону Аэропорта

3. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю

осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта

Подписал

Дата подписания

Жалимбетова Сауле Даулетбаевна

05.09.2019

